



Aftale om fjernvarme levering og VVS færdigmelding

I tilfælde af nybyggeri eller ændringer i det tilsluttede areal er det væsentlig at vi får besked både når arbejdet igangsættes og når det er færdigt. Dette gøres ved at anvende formularen: Aftale om fjernvarme levering og VVS færdigmelding.

Formularen er delt op i 3 dele, som alle skal udfyldes førend fjernvarme levering kan begynde.

Del 1, aftale om fjernvarmelevering: allerede før, eller senest samtidig med, at arbejdet begynder, skal der indsendes en aftale om fjernvarme levering. Aftalen skal udfyldes af husejer eller VVS-installatør men altid underskrives af husejeren.

Så snart aftalen er indleveret kan indførings bøjning udleveres.

Del 2, færdigmelding af fjernvarme installation: så snart arbejdet er færdiggjort, skal der indsendes en færdigmelding af fjernvarme installation, hvor VVS installatøren bekræftes at anlægget er udført i overensstemmelse med de gældende tekniske specifikationer og at husejeren er instrueret i brug af installationen.

Så snart færdigmeldingen er indleveret vil Skjern Fjernvarme installere måleren.

Del 3: udfyldes af Skjern Fjernvarme.



SKJERN FJERNVARME



TILMELDING TIL FJERNVARME OG FÆRDIGMELDING AF INSTALLATION

DEL 1: AFTALE OM FJERNVARME LEVERING (EJER AF EJENDOM) SKAL UDFYLDES OG INDLEVERES FØR UDLEVERING AF INDFØRINGSBØJNING

INSTALLATIONSADRESSE

NAVN: _____
ADRESSE: _____
POSTNUMMER OG BY: _____
E-MAIL: _____
TLF: _____

EJENDOMS TYPE (udfyld kun en)

ET PLANSVILLA:	_____ bbr m ²	KÆDE-/RÆKKEHUS:	_____ Bbr m ²
ETAGEEJENDOM:	_____ bbr m ²	INSTITUTION:	_____ Bbr m ²
ERHVERVSEJENDOM:	_____ bbr m ²	ANDET:	_____ Bbr m ²

BEKRÆFTELSE:

DER ER MELLEM EJERNEN AF OVENNÆVNTE EJENDOM OG SKJERN FJERNVARME AMBA, CVR NR. 46 07 69 15 INDGÅET AFTALE OM TILSLUTNING TIL FJERNVARME.

VED UNDERSKRIFT ACCEPTER EJEREN AF EJENDOMMEN, FJERNVARME TILSLUTNING AF OVENNÆVNTE EJENDOM PÅ DE TIL ENHVER TID GÆLDENDE BETINGELSER, JF. VEDTÆGTER, ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING SAMT TAKSTBLAD. DOKUMENTERNE KAN SES PÅ WWW.SKJERNFJERNVARME.DK, ALTERNATIVT KAN DOKUMENTERNE UDLEVERES VED HENVENDELSE TIL SKJERN FJERNVARME.

UNDERSKRIFT EJER AF EJENDOM _____ DATO _____

DEL 2: FÆRDIGMELDING AF FJERNVARME INSTALLATION (VVS INSTALLATØR) SKAL UDFYLDES OG INDLEVERES FØR MÅLER INSTALLATION

ANLÆGSSPECIFIKATION

VEKSLER TYPE/FABRIKAT _____	EFFEKT _____	KW
BEHOLDER TYPE/FABRIKAT _____	EFFEKT _____	KW
SAMLET TILSLUTTET EFFEKT _____	EFFEKT _____	KW

INDREGULERING:

ER ANLÆGGET INDREGULERET MED HENSYN TIL TILSTRÆKKELIG AFKØLING JA _____ NEJ _____

BEMÆRKNINGER:

BEKRÆFTELSE:

DET BEKRÆFTES MED MIN UNDERSKRIFT AT:

- ANLÆGGET ER UDFØRT OG TRYKPRØVET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE BYGNINGS REGLEMENT OG SKJERN FJERNVARMES GÆLDENDE TEKNISKE BESTEMMELSER.
- EJER/BRUGER HAR FÅET GRUNDIG INSTRUKTION I ANLÆGGETS OPBYGNING OG FUNKTION.

MONTØR: _____ DATO: _____

FIRMA STEMPEL _____ DATO OG UNDERSKRIFT _____

DEL 3: Skjern Fjernvarme

Oprettet dato:

Forbruger nummer:




SKJERN FJERNVARME



TILMELDING TIL FJERNVARME OG FÆRDIGMELDING AF INSTALLATION

Der skal monteres passtykke til flow måler i både fremløb og retur. Passtykke skal monteres ens, dvs. begge lodret eller vandret.

Passtykke skal monteres med længst mulig lige indløb L1 (gerne ingen komponenter 100 mm før måler).



Indstiksføler monteres direkte i pas-stykke i fremløb.

Ved valg af placering til flowmålere skal der tages hensyn til undgåelse af luftansamlinger.

Der skal være frirum omkring flowmåler i en radius af 80 mm.

Fremløbsfilteret skal være maskestørrelse 0,9 mm.

Skjern Fjernvarme udleverer følgende komponenter ved henvendelse på værket:

- 2 stk. passtykker til flowmåler
- 4 unioner til flowmåler

Flow målere monteres efterfølgende af Skjern Fjernvarme.

